



Wójt Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobromierz z dnia 20.07.2023 r., znak: RBiR.6220.5.2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie” na podstawie art. 64 ust. 1, 2 oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy wnioskuje o wyjaśnienie przyjętej kwalifikacji przedsięwzięcia. W opinii tutejszego organu przedmiotowa inwestycja wymaga uzupełnienia kwalifikacji z katalogu przedsięwzięć zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Przedsięwzięcie określone jako § 3 ust. 2 pkt 3 należy powiązać z przedsięwzięciem określonym w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów.

Jednocześnie na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy wzywa organ prowadzący postępowanie, tj. Wójta Gminy Dobromierz do uzyskania od Inwestora i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do przedłożonego materiału dowodowego, w niżej wymienionym zakresie:

1. Należy dołączyć podpisaną przez autora Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) na podstawie art. 62a ust. 2 ustawy ooś.
2. Uszczegółowić informacje o odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu przedsięwzięcia (wskazać wylot, określić rodzaj odbiornika, kiedy wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane na teren zielony).
3. Przedstawić pozwolenie wodnoprawne dotyczące odprowadzania ścieków oraz wyniki badań ścieków oczyszczonych odprowadzanych do Strzegomki.
4. Przedstawić schemat technologiczny oczyszczalni ścieków wraz z elementami podlegającymi rozbudowie. Uszczegółowić informacje o planowanej rozbudowie węzła mechanicznego, wskazać lokalizację pompowni i stacji zlewczej
5. Czy przebudowa oczyszczalni w czasie realizacji wpłynie na jakość odprowadzanych ścieków.

II. Zawiadamia, że:

1. dotrzymanie ustawowego terminu wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy opinii w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na konieczność uzyskania i uwzględnienia dodatkowych wyjaśnień,
2. wydanie opinii w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wyjaśnień/uzupełnień.

Wyczerpujące odpowiedzi odnoszące się do wszystkich punktów oczekiwanych wyjaśnień należy przekazać do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy poprzez organ prowadzący postępowanie, tj. **Wójta Gminy Dobromierz**

Z-CADYREKTORA
D. Ky
Dagmara Kaspetska

Sprawę prowadzi:

Ewa Grabowska-Ocimek ewa.grabowska@wody.gov.pl
tel.: 76 862 70 08 wew.36

Otrzymują

① Adresat

2. ZZŚ aa

Do wiadomości:

1. Eko-Karat s.c. ul. Wolności 107, 58-500 Jelenia Góra

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-844 Warszawa (dalej jako PGW Wody Polskie).
 - Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
 - Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, nr działki ewidencyjnej Administrator pozyskał z przedłożonego wniosku/podania wraz z załącznikami.
 - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625z późn. zm.) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 - W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 2. prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych (poprawiania) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia).
 - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
tel.: +48 (76) 862 70 08| faks: +48 76 86 27 007, wew. 49
e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl